

ATTESTATION DE CONFORMITE
Vérification de la tenue mécanique des garde-corps ALSOLU

FASTGUARD avec Embase EEA et EEAD

MONTANT DROIT et INCLINE

Portée : 1,5 m

1. DEMANDEUR

ECHELLE EUROPEENNE, Parc Marcel Dassault, 447 rue Henri Farman - 34430 Saint-Jean-de-Védas

2. MATERIEL CONSIDERE

Garde-corps de type FASTGUARD avec Embase EEA et EEAD :

- Modèles 3D « .step » des gardes corps

3. REFERENTIEL

- NF E 85-015 – Moyens d'accès permanents (07/2019). (Escaliers, échelles à marches et garde-corps)
- NF EN14122-3 (mars 2017) – Sécurité des machines – Partie 3 : escaliers, échelle à marches et garde-corps.
- Rapport APAVE N°11412945-001-2 15/06/2021.

4. CONCLUSION

Les calculs effectués montrent que les garde-corps FASTGUARD avec Embase EEA et EEAD respectent les conditions de déformations et de résistance définis par la norme **NF E 85-015 (2019)** et la norme **NF EN 14122-3 (2017)**.

Les gardes corps sont validés pour un entraxe maximal entre deux montants égal à 1500mm.

MORCAU 
Validation électronique

APAVE SUDEUROPE SAS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 648 544 € - N° SIREN : 518 720 925 - Site Internet : www.apave.com

siège social
MARSEILLE

8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61